

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 164/1/1-36
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 37»
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Н.А. Тяпкина от 23 ноября 2020 года № 164, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин. до 11 часов 30 мин. 27 ноября 2020года; с 12 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. 17 декабря 2020года; с 10 часов 10 мин. до 10 часов 40 мин. 24 декабря 2020 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Беляковой Е.Д.; государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Хмелевским Данилом Александровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Зданий и сооружений МБОУ «СШ № 37»: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д.34 пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «СШ № 37»: Сучанской Н.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
164/1/1	На техническом этаже, на двери пом. № 7 (согласно тех. паспорту) отсутствует обозначение ее категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	ст.20. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	24.12.2021
164/1/2	На техническом этаже,	ст.20. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены	24.12.2021

	на двери пом. № 10 (согласно тех. паспорту)отсутствует обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	
164/1/3	На техническом этаже, на двери пом. № 13 (согласно тех. паспорту)отсутствует обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	ст.20. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	24.12.2021
164/1/4	Выход с техническом этажа на двери пом. № 6 (согласно тех. паспорту)отсутствует обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	ст.20. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	24.12.2021
164/1/5	Выход с техническом этажа на двери пом. № 27 (согласно тех. паспорту)отсутствует обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	ст.20. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	24.12.2021
164/1/6	На 4 этаже из пом. № 29 в пом. № 27 (согласно тех.паспорту)обозначены неисправными световыми указателями «Выход» системы управления эвакуацией при пожаре.	п.33. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	24.12.2021
164/1/7	На 4 этаже в пом. № 11 (согласно тех.паспорту)обозначены неисправными световыми указателями «Выход» системы управления эвакуацией при пожаре.	п.33. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	24.12.2021
164/1/8	На 4 этаже пом. № 18(согласно тех. паспорту) применяется не по назначению, а именно используется как складское	ст. 23«Правила противопожарного режима в РФ» п. о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации)	24.12.2021

	помещение.	предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).	
164/1/9	На 4 этаже помещение склада пом. № 18 (согласно тех.паспорту)отделены дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не предоставлен	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	24.12.2021
164/1/10	На 4 этаже пом. 19(согласно тех. паспорту) применяется не по назначению, а именно используется как складское помещение.	ст. 23«Правила противопожарного режима в РФ» п. о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).	24.12.2021
164/1/11	На 4 этаже помещение склада пом. № 19 (согласно тех.паспорту)отделены дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не предоставлен	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	24.12.2021
164/1/12	На 4 этаже пом. 36 (согласно тех. паспорту) применяется не по назначению, а именно используется как складское помещение.	ст. 23«Правила противопожарного режима в РФ» п. о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).	24.12.2021
164/1/13	На 4 этаже помещение склада пом. № 36 (согласно тех.паспорту)отделены дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не предоставлен	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	24.12.2021

164/1/14	На 4 этаже пом. 37 (согласно тех. паспорту) применяется не по назначению, а именно используется как складское помещение.	ст. 23 «Правила противопожарного режима в РФ» п. о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).	24.12.2021
164/1/15	На 4 этаже помещение склада пом. № 37 (согласно тех. паспорту) отделены дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не предоставлен	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	24.12.2021
164/1/16	На 3 этаже в пом. № 8 (согласно тех. паспорту) обозначены неисправными световыми указателями «Выход» системы управления эвакуацией при пожаре.	п.33. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. На объектах запрещается: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	24.12.2021
164/1/17	На 3 этаже дверь выхода из пом. 18 (согласно тех. паспорту) не обеспечивает возможность свободного открывания без ключа.	ст. 35 «Правила противопожарного режима в РФ» Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	24.12.2021
164/1/18	На 3 этаже пом. 9 (согласно тех. паспорту) применяется не по назначению, а именно используется как складское помещение.	ст. 23 «Правила противопожарного режима в РФ» п. о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).	24.12.2021
164/1/19	На 3 этаже помещение склада пом. № 9 (согласно тех. паспорту) отделены дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не предоставлен	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	24.12.2021

164/1/20	На 3 этаже пом. 40 (согласно тех. паспорту) применяется не по назначению, а именно используется как складское помещение.	ст. 23«Правила противопожарного режима в РФ» п. о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).	24.12.2021
164/1/21	На 3 этаже помещение склада пом. № 40 (согласно тех.паспорту)отделены дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не предоставлен	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	24.12.2021
164/1/22	На 3 этаже дверь выхода из пом. 29 (согласно тех. паспорту) не обеспечивает возможность свободного открывания без ключа.	ст. 35 «Правила противопожарного режима в РФ» Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	24.12.2021
164/1/23	На 2 этаже пом. 16 (согласно тех. паспорту) применяется не по назначению, а именно используется как складское помещение.	ст. 23«Правила противопожарного режима в РФ» п. о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).	24.12.2021
164/1/24	На 2 этаже помещение склада пом. № 16 (согласно тех.паспорту)отделены дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не предоставлен	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	24.12.2021
164/1/25	На 2 этаже библиотека пом. № 20 (согласно тех.паспорту)отделена дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных	24.12.2021

	предоставлен	преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	
164/1/26	На 2 этаже кабинет ИВТ пом. № 21 (согласно тех.паспорту)отделен дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не предоставлен	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	24.12.2021
164/1/27	На 1 этаже мастерская пом. № 32 (согласно тех.паспорту)отделена дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не предоставлен	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	24.12.2021
164/1/28	На 1 этаже мастерская пом. № 33 (согласно тех.паспорту)отделена дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не предоставлен	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	24.12.2021
164/1/29	На 1 этаже склад пом. № 20 (согласно тех.паспорту)отделена дверью с ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не предоставлен	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	24.12.2021
164/1/30	На 1 этаже венткамера пом. № 44 (согласно тех.паспорту)отделена дверью с ненормируемым пределом	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой	24.12.2021

	огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не предоставлен	ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	
164/1/31	На 1 этаже склад пом. № 13 (согласно тех.паспорту)отделен дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости. Сертификат пожарной безопасности на изделие не предоставлен	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	24.12.2021
164/1/32	На 1 этаже дверь выхода из пом. 13 в пом. 11 (согласно тех. паспорту) не обеспечивает возможность свободного открывания без ключа.	ст. 35 «Правила противопожарного режима в РФ» Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	24.12.2021
164/1/33	На 1 этаже дверь выхода из пом. 11 (согласно тех. паспорту) не обеспечивает возможность свободного открывания без ключа.	ст. 35 «Правила противопожарного режима в РФ» Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	24.12.2021
164/1/34	На 1 этаже (по тех. паспорту пом. № 41) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника.	ст. 42 п. «в» «Правила противопожарного режима в РФ» обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	24.12.2021
164/1/35	На 1 этаже дверь выхода из пом. 3 в пом. 6 (согласно тех. паспорту) не обеспечивает возможность свободного открывания без ключа.	ст. 35 «Правила противопожарного режима в РФ» Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	24.12.2021
164/1/36	Огнетушитель в пом. 3 располагается на высоте более 1,5 метров.	п. 480 ППР в РФ Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5метра.	24.12.2021

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Е.Д. Белякова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» декабря 2020 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Д.А. Хмелевский

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» декабря 2020 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

«24» декабря 2020 г.

(Handwritten signature: Сурашова Н.М.)
(должность, фамилия, инициалы)